


② コンクリートコア強度抜き取り試験



現在のコンクリート強度を想定し、
建物の強度を算定する

全体および各階の推定強度：
「 $\text{平均値} - \text{標準偏差} / 2$ 」式により算定

鉄筋位置の探査



コンクリートコア採取



コンクリート強度試験